

适用于 110kV/50000kVA 变压器及 110kV 母线、GIS、 开关等交流耐压试验

DAXZ-432kVA/216kV 调频式串联谐振耐压装置

关键词

交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、谐振耐压装置、变压器交流耐压试验

概述

变电站电气设备交流耐压谐振装置，采用串联谐振的原理满足高电压的交/直流耐试验

摘要

方案型号：DAXZ-432kVA/216kV

方案名称：调频式串联谐振耐压装置

参考标准：GB50150-2006,DL/T849.6-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/102/index.html>

方案：电缆谐振试验解决方案

方案：发电机谐振试验装置方案

方案：变电站电气设备谐振装置

方案：CVT校验用谐振升压方案

方案：电缆耐压变频谐振试验方案

方案：发电机交流耐压谐振方案

声明

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

一、被试品对象及试验要求

1. 电缆 10kV，长度 3000 米，截面积 400 平方毫米, 电容量 $\leq 1.26 \mu F$ ，试验频率 30~300Hz，试验电压 22kV。
2. 电缆 35kV，长度 3000 米，截面积 400 平方毫米，电容量 $\leq 0.63 \mu F$ ，试验频率 30~300Hz，试验电压 52kV。
3. 110kV/50000kVA 变压器，电容量 $\leq 0.015 \mu F$ ，试验频率为 45-65Hz, 试验电压不超过 160kV。
4. 110kV 母线、GIS、开关等交流耐压试验，试验频率为 30-300Hz, 试验电压不超过 200kV。

二、工作环境

1. 环境温度： $-15^{\circ}C - 45^{\circ}C$;
2. 相对湿度： $\leq 90\%RH$;
3. 海拔高度： ≤ 2500 米;

三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：432kVA;
2. 输入电源：单相 380V 电压，频率为 50Hz;
3. 额定电压：216kV；108kV；54kV； 27kV
4. 额定电流：2A；4A；8A；16A
5. 工作频率：30-300Hz;
6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率 $\leq 1\%$;
7. 工作时间：额定负载下允许连续 60min；过压 1.1 倍 1 分钟；
8. 温 升：额定负载下连续运行 60min 后温升 $\leq 65K$;
9. 品质因素：装置自身 $Q \geq 30(f=45Hz)$;
10. 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
11. 测量精度：系统有效值 1.5 级;

四、设备遵循标准

GB10229-88	《电抗器》
GB1094	《电力变压器》
GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》
GB2900	《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997	《高电压试验技术》

五、装置容量确定

电缆 35kV，长度 3000 米，截面积 400 平方毫米，电容量 $\leq 0.63\mu\text{F}$ ，试验频率 30~300HZ，试验电压 52kV。

频率取 35Hz.

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 35 \times 0.63 \times 10^{-6} \times 52 \times 10^3=7.2\text{A}$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=32\text{H}$

设计八节电抗器，使用电抗器 2 节串联 4 组并联即可满足 35kV 电缆试验，则单节电抗器为 54kVA/27kV/2A/64H

验证:

1、10kV，400 平方毫米交联电缆 3km，试验频率 30~300Hz,电容量 $\leq 1.26\mu\text{F}$ ，试验电压 22kV。

使用电抗器四节并联,此时电抗器电感量为 $L=64/4=16\text{H}$

试验频率 $f=1/2\pi \sqrt{LC}=1/(2 \times 3.14 \times \sqrt{16 \times 1.26 \times 10^{-6}})=34\text{Hz}$ 。

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 34 \times 1.26 \times 10^{-6} \times 22 \times 10^3=6.5\text{A}$

2、110kV/50000kVA 变压器，电容量 $\leq 0.015\mu\text{F}$ ，试验频率为 45-65Hz,试验电压不超过 160kV。

使用电抗器 7 节串联，此时电抗器电感量为 $L=64*7=448\text{H}$

试验频率 $f=1/2\pi \sqrt{LC}=1/(2 \times 3.14 \times \sqrt{448 \times 0.015 \times 10^{-6}})=61.4\text{Hz}$ 。

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 61.4 \times 0.015 \times 10^{-6} \times 160 \times 10^3=0.92\text{A}$

3、110kV 母线、GIS、开关等交流耐压试验，试验频率为 30-300Hz,试验电压不超过 200kV。

使用电抗器 8 节串联，此时电抗器电感量为 $L=64*8=512H$

试验频率 $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{512\times 0.002\times 10^{-6}})=157Hz$ 。

试验电流 $I=2\pi fCU_{试}=2\pi\times 157\times 0.002\times 10^{-6}\times 200\times 10^3=0.4A$

结论：装置容量定为 432kVA/108kV，54kV，分八节电抗器，电抗器单节为 54kVA/27kV/2A/64H 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

六、试验时使用关系列表

被试品	设备组合		电抗器 54kVA/27kV 八节	激励变压器 输出端选择
	10kV/400mm ² 交联 电缆(试验电压 22kV)	长度 3000m		使用电抗器 4 节并联
35kV/400mm ² 交联 电缆(试验电压 52kV)	长度 3000m		使用电抗器 2 节串联 4 组并联	3kV
110kV 电力变压器			使用电抗器 7 节串联	15kV
110kV 母线，开关，GIS 等			使用电抗器 8 节串联	15kV

七、系统配置及其参数

1. 激励变压器 **JB-24kVA/1.5kV，3kV，15 kV /0.4kV** 1 台
 - a) 额定容量：24kVA；
 - b) 输入电压：400V，单相；
 - c) 输出电压：1.5kV；3kV；15kV
 - d) 结 构：干式；
 - e) 重 量：约 120kg；

2. 变频电源 **DAXZ-BP -24kW/380V** 1 台
 - a) 额定输出容量：24kW
 - b) 工作电源：380±10%V（单相），工频
 - c) 输出电压：0–400V，单相，

- d) 额定输入电流：65A
- e) 额定输出电流：65A
- f) 输出波形：正弦波
- g) 电压分辨率：0.01kV
- h) 电压测量精度：0.5%
- i) 频率调节范围：30 – 300Hz
- j) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
- k) 频率稳定度：0.1%
- l) 运行时间：额定容量下连续 60min
- m) 额定容量下连续运行 60min 元器件最高温度≤65K;
- n) 噪声水平：≤50dB
- o) 可实现以下功能
 - 1) 内部由嵌入式触摸屏控制, 操作功能得到优化, 操作简单
 - 2) 自动扫频, 寻找谐振点. 频率范围 20-300Hz, 可手动设置扫频范围, 扫频最大耗时 3 分钟(全频扫). 频率分辨率 0.1Hz
 - 3) 自动试验, 用户可设置试验程序, 系统自动按设置的程序完成试验过程
 - 4) 自动试验时, 自动跟踪系统的谐振状态, 当谐振状态发生变化, 超过设置的区域时, 系统自动跟踪谐振点. 在整个过程中保证系统工作在最优出力状态, 调频时绘制频率电压曲线。
 - 5) 耐压时自动跟踪电压, 电压正常波动时自动调整电压到目标电压, 由用户根据试验情况进行操作
 - 6) 全压输出保护: 在调压过程中, 严格保证变频电源不会全电压输出
 - 7) 软件经过严格模拟运行检验, 运行安全、稳定、可靠
 - 8) 自动保存试验数据, 数据查询功能, 根据查询条件查询以往的试验数据;
 - 9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流; 高压输出的频率、电压、电流
 - 10) 保护功能: 具有断电、过流、过压及闪络保护功能;

- a) 过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置
 - b) 过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置
 - c) 击穿保护：具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿
 - d) 断电保护：试验电源断电后，装置能快速保护
- 11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后，相互位置不变，不损坏，紧固件不松动
- 12) 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便
- 13) 重量约 38kg；

3. 高压电抗器 DAXZ -54kVA/27kV 八节

- a) 额定容量：54kVA；
- b) 额定电压：27kV；
- c) 额定电流：2A；
- d) 电感量：64H/单节；
- e) 品质因素： $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$)；
- f) 结构：干式；
- g) 重量：约 50kg；

4. 电容分压器 FRC-100kV -1000pF 1套

- a) 额定电压：100kV
- b) 高压电容量：1000pF
- c) 介质损耗： $\text{tg } \sigma \leq 0.5\%$ ；
- d) 分压比：1000: 1
- e) 测量精度：有效值 1.5 级；
- f) 重量：约 9kg；

八、供货清单一览表

(一) 配置设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	激励变压器	JB-24kVA/1.5kV/3kV/15kV/0.4kV	台	1	
2	变频电源	DAXZ-BP-24kW/380V	台	1	
3	高压电抗器	DAXZ -54kVA/27kV	台	8	
4	电容分压器	FRC -100kV/1000pF	套	1	
5	试验连接线		套	1	

(二) 相关资料一览表

序号	资料名称	单位	数量	备注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
3	产品合格证和用户意见卡	套	1	